



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Οι περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμοι του 2013 έως 2021 (Ν. 184(I)/2013, Ν. 131(I)/2016 και Ν. 127(I)/2021)

Σύνοψη Επιθεώρησης του Φορέα Εκμετάλλευσης

Η/Σ ΑΗΚ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ: 15/12/2022

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΟΡΜΗΔΕΙΑ

ΦΥΛΛΟ/ΣΧΕΔΙΟ/ΤΜΗΜΑ/ΤΕΜΑΧΙΑ: 0/2-268-372/06/88, 89 & 664, 666, 667

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ: 12/2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ & ΛΗΞΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: 14/11/2017 – 31/12/2020

A. Περιγραφή Λόγου Επιθεώρησης

- Προγραμματισμένη Επιθεώρηση στα πλαίσια Προγράμματος Επιθεωρήσεων
- Έκτακτη Επιθεώρηση για σκοπούς εφαρμογής της Νομοθεσίας
- Εξέταση παραπόνου ή καταγγελίας

B. Τύπος Εγκατάστασης

Η ΑΗΚ δραστηριοποιείται στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής και διαθέτει τρεις Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς στο Βασιλικό, στη Δεκέλεια και στη Μονή. Ο εν λόγω σταθμός της εταιρείας βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Ορμήδειας (όρια με Δεκέλεια) στη Λάρνακα.

Ο Η/Σ Βασιλικού εμπίπτει στην κατηγορία «Εγκατάσταση καύσης καυσίμων με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ 50 MW ή μεγαλύτερη». Η μονάδα τηρεί τους πλείστους όρους της υφιστάμενης Α.Β.Ε. Οι κυριότερες σημαντικές παραβάσεις της μονάδας συνοψίζονται στις υπερβάσεις αέριων ρύπων των Μονάδων Ατμοπαραγωγής 1-6.

Γ. Αξιολόγηση εγκατάστασης – Βαθμός συμμόρφωσης

- Πολύ καλή (Σχεδόν πλήρης συμμόρφωση)
- Καλή (Ικανοποιητικός βαθμός συμμόρφωσης, χωρίς σημαντικές παραβάσεις)
- Μέτρια (Οριακά καλός βαθμός συμμόρφωσης)
- Ανεπαρκής (Πολύ μικρός βαθμός συμμόρφωσης, σημαντικές παραβάσεις)

Δ. Ενέργειες Αρμόδιας Αρχής

- Επιστολή Συμμόρφωσης
- Εξώδικη Ρύθμιση
- Έκθεση στο Γενικό Εισαγγελέα